



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

По месту требования



### ЗАКЛЮЧЕНИЕ о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной безопасности

« 14 » 01 \_\_\_\_\_ 2010 года

№ 3

Отделом Государственного пожарного надзора по г. Оренбургу проведена проверка помещений и рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности МОУ «Средней общеобразовательной школы № 17», расположенной по адресу: г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, 226

по заявлению соискателя в лице: директора Фроловой Е.Н.

на право получения лицензии: осуществление образовательной деятельности.

#### В ходе проверки установлено:

Здание школы двухэтажное, третьей степени огнестойкости. Здание не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления людей при пожаре. Стропила и обрешетка чердачных покрытий не обработаны огнезащитным составом. Люк выхода на чердак выполнен не 2-го типа. Здание школы не оборудовано трехпроводной электросетью. Лестничные клетки не оборудованы дверями с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах. Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей не предусмотрены зазоры шириной в плане в свету не менее 75 мм. Здание не обеспечено прямой телефонной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи города. В оконных проемах здания школы установлены решетки. Не представлены акты замеров сопротивления изоляции электропроводов и кабелей. Здание школы обеспечено нормативно потребным количеством первичных средств пожаротушения. Представлены акты на водоотдачу наружного противопожарного водопровода.

Руководством организован необходимый противопожарный режим, а именно: разработаны инструкции по мерам пожарной безопасности; определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; регламентиро-



ваны: порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания рабочего дня. Лица, ответственные за противопожарный режим, обучены по программам пожарно-технического минимума в Центре противопожарной пропаганды Оренбургской области.

**Вывод:** система пожарной безопасности помещений МОУ «Средней общеобразовательной школы № 17», расположенной по адресу: г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, 226 **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям ГОСТ 12.1.004 - 91 «Пожарная безопасность» и заявленному виду деятельности: осуществление образовательной деятельности.

**Примечание:** настоящее заключение действует в течение шести месяцев с момента его подписания до получения лицензии.

Заместитель начальника



А.А. Гатилов

Исп. Сатлер В.И.  
Тел: 33-60-01