



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

460038, пр-т Дзержинского, д. 2, г. Оренбург, телефон: (3532) 44-50-23, факс: (3532) 44-50-23
E-mail: aup.or@priuralnadzor.ru, <http://www.zural.gosnadzor.ru>

г. Оренбург
(место составления акта)

“ 14 ” ноября 20 18 г.
(дата составления акта)
10-00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица Муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17»

№ 34-6945-898

По адресу/адресам: г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, 226

На основании: распоряжения Западно-Уральского управления Ростехнадзора № 6945-рп от 30.10.2018г.

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» (МОБУ «СОШ № 17») ОГРН 1025601812741, ИНН 5612018557, юридический адрес: 460035 Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, 226, фактический адрес: 460035 Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, 226; тел. 56-01-99, 17@orenschool.ru
директор МОБУ «СОШ № 17» Вихрова Елена Юрьевна


Дата и время проведения проверки:

“ 08 ” ноября 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 14 ноября 20 18 г. 10 часов 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор МОБУ «СОШ № 17» Вихрова Елена Юрьевна 31.10.2018 года 10ч.00мин.(вх. № 00-18/20-2018 от 31.10.2018)


Вихрова Е.Ю.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

Лицо(а), проводившие проверку:

1. Прокофьев Игорь Валентинович - главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора, телефон 44-50-30

При проведении проверки присутствовали:

1. Глухова Ольга Николаевна - заместитель директора МОБУ «СОШ № 17», телефон 27-77-81

В соответствии с требованиями ФЗ № 261 « Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в ходе проверки установлено:

1. Здания Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «СОШ № 17» оснащены приборами учета используемой электрической, тепловой энергии и воды. (ст. 13 № 261-ФЗ)
2. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности разработана и утверждена руководителем Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «СОШ № 17» 19.01.2015 (ст. 25 № 261 –ФЗ)
3. Обязательное энергетическое обследование проведено ОАО «Оренбургэнергосбыт». Энергетический паспорт регистрационный № ЭП-Э-001-4650, октябрь 2012г. (ст. 15, 16 № 261-ФЗ).

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований энергетической безопасности, установленных Федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений	Наименование статей (пунктов), технических регламентов(норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации, требования которых нарушены
1.	Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок не назначен ответственный за электрохозяйство и его заместитель (приказ № 01/2 от 11.01.2018 о назначении ответственного за электрохозяйство и его заместителя является не правомерным, т.к. заместитель заведующего Глухова О.Н. не прошла проверку знаний на 4 группу по электробезопасности в комиссии Ростехнадзора, а электрик Трунов С.Б. не относится к категории специалистов и не может быть назначен заместителем ответственного за электрохозяйство)	п. 1.2.3, 1.2.7, 1.4.28 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Министерством энергетики РФ № 6 от 13.01.2003 (далее ПТЭЭП)
2.	Не организована эксплуатация электроустановок МОБУ «СОШ № 17» подготовленным электротехническим персоналом (собственным персоналом или по договору со специализированной организацией)	п. 1.2.1, 1.4.1 ПТЭЭП
3.	Не представлен паспорт на заземляющее устройство, находящееся в эксплуатации (чертежи заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям)	п. 1.8.2, 2.7.15 ПТЭЭП
4.	Не представлена однолинейная схема электроснабжения	п. 1.8.2, 1.8.6 ПТЭЭП
5.	Не составлен Перечень работ, выполняемых в	п. 8.1, 8.5, 8.6

	порядке текущей эксплуатации	Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Министерством труда и социальной защиты РФ № 328н от 24.07.2013 (далее ПОТ ЭЭ)
6.	Присвоение I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу проведено в нарушение Правил работником, не прошедшим проверку знаний от МОБУ «СОШ № 17» на 3 группу по электробезопасности	п. 1.4.4 ПТЭЭП п. 2.4 ПОТ ЭЭ
7.	Не представлен Перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, требующих присвоения группы по электробезопасности	п. 1.4.3 ПТЭЭП
8.	Работы в действующих электроустановках проводятся без оформления организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность персонала (работы проводятся без оформления нарядов-допусков, распоряжений, перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации) Отсутствует оперативный журнал	п. 4.1, 5.1 ПОТ ЭЭ
9.	Не разработан порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок	п. 3.13 ПОТ ЭЭ
10.	Право ведения оперативных переговоров, право единоличного осмотра электроустановок, право оперативных переключений предоставлено работникам не прошедшим проверку знаний по электробезопасности от МОБУ «СОШ № 17»	п. 2.5, Прил. 2 ПОТ ЭЭ 1.5.27 ПТЭЭП
11.	Не составлен Перечень защитных средств с указанием места хранения. Электроустановки не укомплектованы испытанными, готовыми к использованию изолирующими защитными средствами. Отсутствует переносное заземление.	п. 1.4 ПОТ ЭЭ, п. 1.2.1, Прил. 8 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках
12.	Должностная инструкция электрика от 29.08.2015 не пересматривалась более 3 лет	п. 1.2.6, 1.8.8 ПТЭЭП
13.	Не представлена инструкция по охране труда электрика	п. 1.7.4, 1.8.7 ПТЭЭП
14.	ВУ 0,4кВ, ШР - на лицевой стороне двери не нанесено диспетчерское наименование.	п. 2.2.20 ПТЭЭП
15.	ШР – схема электроснабжения не соответствует фактической	п. 1.8.6 ПТЭЭП
16.	ВУ 0,4кВ – не выполнено повторное заземление PEN-проводника питающей линии на вводе школы	п. 2.7.2 ПТЭЭП п. 7.1.87, 7.1.88 Правил устройства электроустановок, 7изд (далее ПУЭ, 7 изд.)
17.	Открыто проложенный заземляющий проводник к ВУ 0,4кВ, ШР не окрашен в черный цвет	п. 2.7.7 ПТЭЭП
18.	Пищевлок ✓ на лицевой стороне ЩО (3шт.) не нанесены диспетчерские наименования	п. 2.12.5 ПТЭЭП
19.	Пищевлок – на крышках пусковой аппаратуры не нанесены надписи с наименованием электроприемника к которому они относятся	п. 2.5.3 ПТЭЭП

20.	Пищевлок – выполнено ненадежное присоединение проводников уравнивания потенциалов к металлическим столам, стеллажам, мойкам	п. 2.7.4 ПТЭЭП
21.	Пищевлок - на лицевой стороне щита (на раздаче) не нанесены диспетчерское наименование, знак по электробезопасности С внутренней стороны не нанесены надписи, указывающие назначение присоединений	п. 2.2.20 ПТЭЭП
22.	Кабинет информатики - на лицевой стороне ЩО не нанесены диспетчерское наименование, знак по электробезопасности С внутренней стороны не нанесены надписи, указывающие назначение присоединений	п. 2.12.5 ПТЭЭП
23.	На лицевой стороне ЩО (2 этаж) не нанесены диспетчерские наименования	п. 2.12.5 ПТЭЭП
24.	Штепсельные розетки в помещениях пребывания детей (кабинеты №№ 4, 5, 7, кабинет технологии, кабинеты начальных классов и т.д.) установлены на высоте менее 1,8м	п. 6.6.30 ПУЭ, 7 изд.
25.	Вводной кабель не закреплен по стене, повреждена изоляция	п. 1.6.1 ПТЭЭП
26.	У места ввода заземляющего проводника в здание школы отсутствует опознавательный знак	п. 2.7.2 ПТЭЭП п. 1.7.118 ПУЭ, 7 изд.

В ходе проведения проверки были устранены нарушения, указанные в пунктах № 7, 9, 11-23, 26


Лица, допустившие выявленные нарушения:

1. Вихрова Елена Юрьевна - директор МОБУ «СОШ № 17»


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: - предписание № 34-6945- 573 от 14 ноября 2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор
энергетического надзора по Оренбургской области
Западно-Уральского управления Ростехнадзора



Прокофьев И.В.

С актом проверки ознакомлен(а), 1 экз. акта со всеми приложениями получил:

Директор МОБУ «СОШ № 17»



Вихрова Е.Ю.

ноября 2018 г.