

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, 78а, тел. (3532)49-92-26

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 322/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» (МОУ «СОШ № 17»)

(полное наименование органа государственной власти и орган местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
г. Оренбурга по пожарному надзору № 322

от « 7 » мая 2019 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч 00 мин.
« 16 » мая 2019 г. по 16 ч 00 мин. « 31 » мая 2019 г.

проведена проверка

инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району Чернышева Ксения Петровна

(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17» (МОУ «СОШ № 17»), по адресу: г. Оренбург, ул. Орджоникидзе 226

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Вихровой Еленой Юрьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Ширина эвакуационных выходов (1 и 2 этаж, левой части здания) выполнена менее 1,2 м. (фактически 0,71-0,87)(1 и 2 этаж здания школы)	ст. 4, 6, 53 ФЗ № 123, п. 6.16 СНИП 21-01-97*, п. 8.1.12 СП 1.13130.2009	30.05.2020	
2	Ширина эвакуационных выходов с первого этажа здания непосредственно наружу выполнен менее 1,2 м. (фактически 4 выхода 0,87 м, -0,89 м.)	ст. 4,6, 53, 89 ФЗ № 123, п. 6.16 СНИП 21-01-97*, п. 8.1.12 СП 1.13130.2009	30.05.2020	
3	Ширина эвакуационных выходов из	ст. 4,6,53 ФЗ № 123,	30.05.2020	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	раздевалок в коридор первого этажа менее 0,8 м. (фактически 0,60 м.- 0,61 м.)	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009		
4	Покрытие пола на путях эвакуации (коридор 2 этажа) выполнено из материалов с классом пожарной опасности более чем, КМ1 (линолеум) (2 этаж здания)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 134, табл. 3,28	30.05.2020	
5	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) из школы отсутствует входная горизонтальная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4,6,53, п. 5.2.3 СП 1.13130.2009	30.05.2020	
6	Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания школы с высотой здания до 28 м. включительно более 8 м.(фактически 19 м. 30 см.)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4.6.,53 п. 8.8 СП 4.13130.2013	30.05.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области
Чернышева К.П.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«31» мая 2019 г.



М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«31» мая 2019 г.

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": 8(3532)308-999